

АКТ № 4

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения от 26 января 2016 года б/н в отношении объекта теплоснабжения: котельная со встроенным оборудованием, расположенная по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, улица Выселковская, 29 «А»

г. Кореновск

19 апреля 2021 года

Во исполнение п. 72 Концессионного соглашения в отношении объекта теплоснабжения: котельная со встроенным оборудованием, расположенная по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, улица Выселковская, 29 «А» от 26 января 2016 года (далее - Концессионное соглашение), заключенного с ОАО «Теплосервис» (далее – Концессионер), руководствуясь ст. 9 ФЗ от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О Концессионных соглашениях», администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района (далее - Концедент) проведена проверка исполнения ОАО «Теплосервис» условий Концессионного соглашения.

Проверка проводилась: 15-19 апреля 2021 года.

Цель проведения проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

В ходе осуществления контроля установлено, что Концессионер в 2021 году выполнил следующие мероприятия:

- демонтаж агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 1 т;
- установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 1 т;
- подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовым подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, массой до 0,8 т;
- очистка помещений от строительного мусора;
- установка дизельного генератора Азимут АД 20-Т400.

Заключение:

1. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2. Мероприятия по реконструкции дизель-генератора выполнены в полном объеме на общую сумму 300 000 (триста тысяч) рублей.

3. Дизельно-генераторная установка Азимут АД20С-Т400-1РМ11, заводской № 103210200116. Марка дизельного двигателя AZIMUT 4R360D, заводской № 203210200116, марка генератора AZIMUT Z-184F, заводской номер № 303210200116, соответствуют техническим условиям ТУ 3378-001-03920511-2016 и ТУ5363-002-03920511-2016.

4. Установка, монтаж и пуско-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями завода изготовителя и с соблюдением требований Правил техники безопасности.

5. Дизельно-генераторная установка «Азимут» выдержала испытания и введена в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой их сторон.

Подписи сторон:

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района



М.П.

М.О. Шутылев

Начальник отдела имущественных
и земельных отношений администрации
Кореновского городского поселения
Кореновского района

Г.Н. Андреева

Ведущий специалист отдела имущественных
и земельных отношений администрации
Кореновского городского поселения

Н.А. Харламова

Генеральный директор
ОАО «Теплосервис»



М.П.

В.Л. Сбитнев

Заместитель генерального
директора по производству
ОАО «Теплосервис»

Е.Е. Бурдун

Главный энергетик
ОАО «Теплосервис»

Н.И. Бородчук







